

平成25年度 年間残塩測定結果表

測定場 所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間	
滝馬室ドレン	測定回数	21	21	20	21	21	19	22	20	19	17	18	20	239
	最大	0.44	0.38	0.24	0.22	0.20	0.28	0.22	0.22	0.28	0.30	0.38	0.40	0.44
	平均	0.37	0.33	0.15	0.13	0.11	0.15	0.13	0.17	0.20	0.26	0.27	0.32	0.21
	最小	0.30	0.26	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.22	0.20	0.22	0.10
東部緑地手洗い	測定回数	30	30	30	30	30	30	31	30	31	31	26	31	360
	最大	0.69	0.73	0.64	0.67	0.87	0.80	0.65	0.80	0.78	0.70	0.68	0.69	0.87
	平均	0.50	0.53	0.45	0.44	0.55	0.59	0.51	0.56	0.53	0.48	0.42	0.48	0.50
	最小	0.36	0.40	0.34	0.22	0.36	0.46	0.40	0.44	0.38	0.30	0.30	0.36	0.22
毘沙門公園水飲場	測定回数	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	27	31	362
	最大	0.71	0.71	0.61	0.59	0.68	0.83	0.67	0.78	0.74	0.72	0.70	0.69	0.83
	平均	0.52	0.53	0.40	0.35	0.49	0.57	0.49	0.53	0.52	0.50	0.43	0.48	0.49
	最小	0.38	0.38	0.18	0.22	0.22	0.44	0.36	0.44	0.42	0.40	0.30	0.36	0.18
吉見百穴事務所	測定回数	21	21	20	21	21	19	22	20	19	19	18	20	241
	最大	0.58	0.58	0.54	0.56	0.68	0.70	0.66	0.60	0.56	0.54	0.50	0.62	0.70
	平均	0.50	0.51	0.48	0.52	0.61	0.60	0.55	0.54	0.53	0.48	0.45	0.50	0.52
	最小	0.42	0.44	0.38	0.42	0.52	0.54	0.44	0.48	0.46	0.40	0.38	0.44	0.38
長谷八幡公園	測定回数	21	21	20	21	21	19	22	20	19	19	18	20	234
	最大	0.54	0.48	0.50	0.44	0.46	0.46	0.44	0.44	0.36	0.34	0.36	0.46	0.54
	平均	0.43	0.41	0.34	0.28	0.23	0.33	0.26	0.31	0.30	0.28	0.29	0.38	0.32
	最小	0.32	0.24	0.20	0.10	0.10	0.10	0.14	0.22	0.20	0.22	0.24	0.32	0.10
中曽根集会所	測定回数	21	21	20	21	21	19	22	20	19	19	18	20	241
	最大	0.56	0.50	0.44	0.42	0.36	0.42	0.38	0.40	0.50	0.42	0.36	0.46	0.56
	平均	0.48	0.46	0.36	0.29	0.22	0.35	0.28	0.34	0.43	0.36	0.34	0.42	0.36
	最小	0.40	0.44	0.20	0.18	0.10	0.22	0.16	0.26	0.38	0.30	0.32	0.38	0.10
ふれあい広場	測定回数	21	21	20	21	21	19	22	20	19	18	18	20	240
	最大	0.32	0.26	0.26	0.10	0.10	0.10	0.10	0.14	0.26	0.24	0.20	0.30	0.32
	平均	0.23	0.16	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.15	0.16	0.22	0.14
	最小	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.14	0.10
役場1階給湯室	測定回数	21	21	20	21	21	19	22	20	19	19	18	20	241
	最大	0.36	0.38	0.22	0.20	0.32	0.26	0.34	0.40	0.42	0.38	0.36	0.34	0.42
	平均	0.31	0.24	0.13	0.12	0.19	0.17	0.20	0.36	0.35	0.32	0.30	0.29	0.25
	最小	0.22	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.28	0.20	0.26	0.26	0.18	0.10
今泉浄水場玄関脇	測定回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最大	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
今泉浄水場ろ過機	測定回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最大	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
道の駅手洗い	測定回数	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	5	51
	最大	0.46	0.46	0.48	0.28	0.48	0.54	0.40	0.46	0.44	0.42	0.32	0.50	0.54
	平均	0.44	0.44	0.41	0.20	0.32	0.39	0.39	0.43	0.41	0.38	0.31	0.42	0.38
	最小	0.42	0.42	0.36	0.16	0.20	0.30	0.34	0.42	0.38	0.36	0.30	0.38	0.16
今泉ドレーン	測定回数	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	24	31	359
	最大	0.61	0.58	0.53	0.41	0.32	0.45	0.42	0.45	0.59	0.55	0.47	0.64	0.64
	平均	0.48	0.44	0.32	0.25	0.19	0.31	0.23	0.30	0.40	0.39	0.37	0.45	0.34
	最小	0.32	0.36	0.14	0.10	0.10	0.14	0.14	0.20	0.22	0.26	0.28	0.36	0.10