

平成 28年度 年間残塩測定結果表

| 測定場 所 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 滝馬室ドレ ン | 測定回数 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 243 |
| | 最大 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.48 |
| | 平均 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.26 |
| | 最小 | 0.32 | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.10 |
| 東 部 緑 地 手 洗 い | 測定回数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | 最大 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.67 | 0.60 | 0.79 |
| | 平均 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 0.52 |
| | 最小 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.32 |
| 毘沙門公園水飲場 | 測定回数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | 最大 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.58 | 0.71 | 0.76 | 0.68 | 0.83 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.83 |
| | 平均 | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.54 | 0.50 |
| | 最小 | 0.44 | 0.44 | 0.20 | 0.26 | 0.14 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 0.50 | 0.34 | 0.48 | 0.14 |
| 吉見百穴事務所 | 測定回数 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 243 |
| | 最大 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.68 |
| | 平均 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 0.58 |
| | 最小 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.44 | 0.52 | 0.44 |
| 長谷八幡公園 | 測定回数 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 243 |
| | 最大 | 0.44 | 0.38 | 0.50 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.52 | 0.52 |
| | 平均 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.27 |
| | 最小 | 0.28 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.10 |
| 中曾根集会所 | 測定回数 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 243 |
| | 最大 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 0.35 | 0.46 | 0.40 | 0.26 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.52 |
| | 平均 | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.36 |
| | 最小 | 0.40 | 0.38 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.30 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.12 |
| 今泉ドレ ン | 測定回数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| | 最大 | 0.68 | 0.62 | 0.66 | 0.50 | 0.40 | 0.54 | 0.51 | 0.38 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.68 |
| | 平均 | 0.49 | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.24 | 0.40 | 0.32 | 0.28 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.39 |
| | 最小 | 0.39 | 0.38 | 0.10 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.10 |
| 吉見町立図書館 | 測定回数 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 243 |
| | 最大 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 0.40 | 0.34 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.54 | 0.54 |
| | 平均 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.37 | 0.29 | 0.26 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.36 |
| | 最小 | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.10 |
| 役場1階給湯室 | 測定回数 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 243 |
| | 最大 | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.54 |
| | 平均 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.31 |
| | 最小 | 0.28 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 0.10 |
| 道の駅手洗い | 測定回数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 |
| | 最大 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.58 | 0.58 |
| | 平均 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.42 |
| | 最小 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.18 |