

平成26年度 年間残塩測定結果表

測定場所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
滝馬室ドレン	測定回数	21	20	21	22	21	20	22	18	19	19	19	22	244
	最大	0.42	0.40	0.36	0.32	0.20	0.18	0.20	0.18	0.48	0.38	0.42	0.44	0.48
	平均	0.38	0.34	0.19	0.18	0.12	0.13	0.12	0.14	0.28	0.35	0.34	0.38	0.25
	最小	0.34	0.26	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.30	0.28	0.28
東部緑地手洗い	測定回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	最大	0.65	0.68	0.58	0.52	0.61	0.73	0.73	0.79	0.76	0.75	0.68	0.71	0.79
	平均	0.50	0.47	0.42	0.36	0.45	0.52	0.55	0.56	0.52	0.53	0.46	0.47	0.48
	最小	0.42	0.30	0.30	0.16	0.26	0.38	0.40	0.36	0.32	0.34	0.34	0.34	0.16
毘沙門公園水飲場	測定回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	最大	0.69	0.67	0.62	0.61	0.64	0.68	0.73	0.80	0.80	0.71	0.70	0.76	0.80
	平均	0.51	0.51	0.44	0.43	0.43	0.50	0.47	0.53	0.55	0.54	0.47	0.49	0.49
	最小	0.36	0.32	0.32	0.28	0.20	0.36	0.36	0.34	0.36	0.40	0.32	0.36	0.20
吉見百穴事務所	測定回数	21	20	21	22	21	20	22	18	19	19	19	22	244
	最大	0.56	0.58	0.62	0.60	0.66	0.68	0.64	0.60	0.62	0.58	0.52	0.54	0.68
	平均	0.52	0.51	0.52	0.54	0.55	0.59	0.56	0.57	0.54	0.53	0.44	0.48	0.53
	最小	0.46	0.42	0.46	0.46	0.42	0.48	0.48	0.48	0.40	0.46	0.40	0.42	0.40
長谷八幡公園	測定回数	21	20	21	22	21	20	22	18	19	19	19	22	244
	最大	0.50	0.50	0.54	0.48	0.50	0.38	0.32	0.44	0.44	0.36	0.42	0.46	0.54
	平均	0.45	0.45	0.40	0.35	0.26	0.28	0.22	0.29	0.32	0.28	0.29	0.34	0.33
	最小	0.28	0.34	0.30	0.22	0.10	0.14	0.14	0.24	0.10	0.12	0.18	0.28	0.10
中曽根集会所	測定回数	21	20	21	22	21	20	22	18	19	19	19	22	244
	最大	0.52	0.54	0.54	0.52	0.42	0.36	0.38	0.38	0.50	0.44	0.44	0.52	0.54
	平均	0.49	0.50	0.42	0.41	0.30	0.31	0.26	0.32	0.46	0.41	0.41	0.45	0.39
	最小	0.46	0.46	0.34	0.30	0.16	0.26	0.16	0.28	0.36	0.32	0.36	0.26	0.16
ふれあい広場	測定回数	21	20	21	22	21	20	22	18	19	18	19	22	243
	最大	0.36	0.30	0.36	0.10	0.10	0.10	0.10	0.16	0.30	0.34	0.36	0.32	0.36
	平均	0.29	0.22	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.18	0.30	0.28	0.28	0.18
	最小	0.26	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.26	0.22	0.24	0.10
役場1階給湯室	測定回数	21	20	21	22	21	16	22	18	19	19	19	22	240
	最大	0.38	0.26	0.28	0.30	0.30	0.20	0.38	0.36	0.44	0.42	0.38	0.36	0.44
	平均	0.31	0.19	0.15	0.18	0.16	0.13	0.21	0.32	0.37	0.37	0.34	0.29	0.25
	最小	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.26	0.30	0.28	0.28	0.22	0.10
道の駅手洗い	測定回数	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	51
	最大	0.46	0.44	0.42	0.32	0.36	0.48	0.44	0.40	0.46	0.44	0.42	0.46	0.48
	平均	0.44	0.40	0.37	0.25	0.33	0.36	0.37	0.40	0.40	0.43	0.38	0.40	0.38
	最小	0.42	0.30	0.32	0.16	0.28	0.28	0.24	0.38	0.34	0.40	0.32	0.34	0.16
今泉ドレーン	測定回数	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	最大	0.68	0.63	0.57	0.56	0.42	0.45	0.42	0.51	0.75	0.67	0.64	0.73	0.75
	平均	0.51	0.51	0.45	0.40	0.27	0.32	0.27	0.35	0.52	0.47	0.44	0.49	0.42
	最小	0.42	0.44	0.34	0.24	0.10	0.24	0.14	0.26	0.28	0.30	0.34	0.34	0.10